



ALARME INCENDIE

Type	Etablissements	Catégories				
		1 ^{ère} : >1500 personnes	2 ^{ème} : de 701 à 1500 personnes	3 ^{ème} : de 301 à 700 personnes	4 ^{ème} : < 300 personnes	5 ^{ème} : selon établissements
L	salles de spectacle, salles de conférences	> 3000 p A, Type 1	E, Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
	Salles de réunion, d'audition		E, Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
	Salles polyvalentes	< 3000 p	E, Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
	Salles de projection	C, D, E	E, Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
	Cabarets	Type 2b	E, Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
M	Magasins, centres commerciaux	B, Type 2a	C, D, E Type 2b	Type 3	Type 4	Type 4
N	Restaurants, bars	Type 3	Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
O	Hôtels, pensions de famille	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1
P	Salles de jeux	A, Type 1	B, Type 2a	C, D, E Type 2b	C, D, E Type 4	Type 4
	Salles de danse	A, Type 1	B, Type 2a	C, D, E Type 2b	C, D, E Type 3	Type 4
	Salles de danse en sous-sol	A, Type 1	B, Type 2a	C, D, E, Type 2b	C, D, E Type 2b	Type 4
R	Enseignement	Type 2b	Type 2b	Type 2b	Type 4	Type 4
	Pensionnats, colonies de vacances	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1
S	Bibliothèques, archives	Selon avis de la Commission de Sécurité				
T	Salles d'expositions, avec service de sécurité	C, D, E Type 2b	C, D, E Type 2b	Type 3	Type 4	Type 4
	Salles d'expositions sans service de sécurité	B, Type 2a	C, D, E Type 2b	Type 3	Type 4	Type 4
U	Etablissements de soins	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1
V	Etablissements de cultes	Type 4	Type 4	Type 4	Type 4	Type 4
W	Administrations, banques, bureaux	C, D, E Type 2b	C, D, E Type 2b	Type 3	Type 4	Type 4
X	Etablissements sportifs couverts	Type 3	Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
Y	Musées	Selon avis de la Commission de Sécurité				
PA	Plein air					
SC	Structures gonflables					
GA	Gares	A, Type 1	A, Type 1	type 2b	Type 4	Type 4
OA	Hôtels et restaurants d'altitude	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1
EF	Etablissements flottants avec zone sommeil	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1	A, Type 1
	Etablissements flottants sans zone sommeil	Type 2b	Type 2b	Type 4	Type 4	type 4
PS	Parcs de stationnements couverts	Selon avis de la Commission de Sécurité				
CTS	Chapiteaux, tentes, structures itinérantes					
ERT	Etablissements industriels, avec matières inflammables	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3
	Etablissements industriels sans matière inflammable	Type 3	Type 3	Type 4	Type 4	Type 4
FL	Foyers logements avec local de surveillance	Type 2b	Type 2b	Type 2b	Type 2b	Type 2b
	Foyers logements sans local de surveillance	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3

En cas de présence de personnes handicapées, prévoir un S.S.I de catégorie A et un équipement d'alarme de type 1. La catégorie de S.S.I est toujours soumise à l'accord de la Commission de Sécurité.

A, B, C, D, E : Catégories de S.S.I
Type 1, 2a, 2b, 3, 4 : type d'équipement d'alarme